

แบบตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
1	<p>ตามกฎกระทรวงฯเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(การทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง การพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ) พ.ศ.2551</p> <p>การป้องกันการตกจากที่สูง</p> <p>ในกรณีที่มีการทำงานในที่สูงจากพื้นดินหรือพื้นอาคารตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป ได้จัดให้มีนั่งร้าน บันได ขาหยั่ง หรือม้ายืน ที่ปลอดภัยตามสภาพของงานแล้ว ใช่หรือไม่</p>				
2	<p>ในกรณีที่มีการทำงานบนที่ลาดชันที่ทำ มุมเกินสามสิบองศา จากแนวราบ และสูงตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป ได้จัดให้มีนั่งร้านที่เหมาะสมกับสภาพของงาน สายหรือเชือกช่วยชีวิต และเข็ม</p>				
3	<p>ขั้วนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันให้พนักงานใช้แล้ว ใช่หรือไม่</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
4	<p>ในกรณีที่มีการทำงานในสถานที่ที่พนักงานอาจได้รับอันตรายจากการพลัดตก หรือถูกวัสดุพังทับ เช่น การทำงานบนหรือในเสา ตอม่อ เสาไฟฟ้า ปล่อง หรือคานที่มีความสูง ตั้งแต่ 4 เมตร ขึ้นไป หรือทำงานบนหรือในถัง บ่อ กรวยสำหรับเทวัสดุ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ได้จัดทำราวกันหรือรั้วกันตก ตาข่ายสิ่งปิดกัน หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อป้องกันการพลัดตกของลูกจ้างหรือสิ่งของ และจัดให้มีการ ใช้สายหรือเชือกช่วยชีวิตและเข็มขัดนิรภัยพร้อมอุปกรณ์ หรือเครื่องป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ให้พนักงานใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแล้ว ใช่หรือไม่</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
5	งานก่อสร้างที่มีปล่องหรือช่องเปิดซึ่งอาจทำให้พนักงานหรือสิ่งของพลัดตก ได้จัดทำฝาปิดที่แข็งแรง ราวกันหรือรั้วกันตกที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตร และแผงทับ หรือขอบกันของตกมีความสูงไม่น้อยกว่า 7 เซนติเมตร พร้อมทั้งติดป้ายเตือนอันตรายแล้ว ใช่หรือไม่				
6	ในกรณีที่มีการทำงานในชั้นของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่เปิดโล่ง และอาจพลัดตกลงมาได้ ได้จัดทำราวกันหรือรั้วกันตกตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย หรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันแล้ว ใช่หรือไม่				

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
7	<p>การใช้นั่งร้าน บันได ขาหยั่ง และม้ายืน</p> <p>กำหนดเป็นกฎระเบียบห้ามมีการทำงานบนนั่งร้านเมื่อพื้นนั่งร้านลื่น หรือนั่งร้านที่มีส่วนใดชำรุดอันอาจเป็นอันตราย หรือนั่งร้านแขวน หรือนั่งร้านแบบกระเช้าขณะฝนตกหรือลมแรงอันอาจเป็นอันตราย และให้รื้อบนั่งร้านดังกล่าวลงสู่พื้นดินแล้ว ใช่หรือไม่</p>				
8	<p>ในกรณีที่มีการทำงานบนนั่งร้านหลายชั้นพร้อมกัน ได้จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ทำงานอยู่ชั้นล่างแล้ว ใช่หรือไม่</p>				
9	<p>ในการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง และตรวจสอบนั่งร้าน กำหนดให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนดแล้ว ใช่หรือไม่</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
10	<p>ในกรณีที่พนักงานต้องใช้บันไดไต่ในงานก่อสร้าง ได้จัดหาบันไดที่มีโครงสร้างที่แข็งแรงทนทานและมีความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้ว ใช่หรือไม่</p>				
11	<p>ในกรณีที่พนักงานต้องใช้ขาหยั่งหรือม้ายืนในการทำงาน ได้จัดให้มีการดูแลขาหยั่งหรือม้ายืนนั้นให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงปลอดภัย และมีพื้นที่สำหรับยืนทำงานอย่างเพียงพอแล้ว ใช่หรือไม่</p> <p>การป้องกันอันตรายจากการพังทลาย และการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุ</p>				
12	<p>ในกรณีที่พนักงานทำงานในบริเวณที่อาจมีการพังทลายหรือการกระเด็นหรือตกหล่นของหิน ดิน ทราย หรือวัสดุต่าง ๆ ได้จัดทำไหล่หิน ดิน ทราย หรือวัสดุนั้นให้ลาดเอียงเป็นมุมหรือวิธีการอื่นที่ป้องกันการพังทลายแล้ว ใช่หรือไม่</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
13	ในกรณีที่มีการทำงานในท่อ ช่อง โพรง อุโมงค์ หรือบ่อที่อาจมีการพังทลาย ได้จัดทำผนังกัน ค้ำยัน หรือใช้วิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันอันตรายนั้นได้แล้ว ใช่หรือไม่				
14	จัดให้มีป้องกันการกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุโดยใช้ผ้าใบ ตาข่าย หรือวัสดุอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันปิดกั้นหรือรองรับแล้ว ใช่หรือไม่				
15	ในกรณีที่มีการลำเลียงวัสดุขึ้นหรือลงจากที่สูง หรือจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ได้จัดทำราง ปล่อย หรือใช้เครื่องมือและวิธีการลำเลียงที่เหมาะสมและปลอดภัยแล้ว ใช่หรือไม่				
16	ในกรณีที่ต้องใช้สายพาน เชือก หรือลวดสลิงในการลำเลียงวัสดุ ได้จัดทำโครงสร้าง และที่สำหรับเกาะเกี่ยวให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยแล้ว ใช่หรือไม่				