

แบบตรวจสอบการดำเนินการเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
1	<p>ตามกฎกระทรวงฯเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(งานไฟฟ้าและ การป้องกันอัคคีภัย) พ.ศ.2551</p> <p>งานไฟฟ้า</p> <p>จัดให้มีแผนผังวงจรไฟฟ้าในการติดตั้งและการใช้ ระบบไฟฟ้าในเขตก่อสร้าง โดยมีวิศวกรลงนามรับรอง และได้เก็บแผนผังดังกล่าวไว้ให้ตรวจสอบได้ ตลอดเวลาแล้ว ใช่หรือไม่</p>				
2	<p>จัดให้มีวิศวกรควบคุมดูแลการติดตั้งและการใช้งานให้ เกิดความปลอดภัย โดยเป็นไปตามมาตรฐานของการ ไฟฟ้าในท้องถิ่นนั้น หรือมาตรฐานของสมาคม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้ว ใช่หรือไม่</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
3	<p>จัดให้มีสวิตช์ตัดวงจรไฟฟ้าเพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าในเขตก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัย ทั้งนี้ การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าในท้องถิ่น หรือตามมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้ว ใช่หรือไม่</p>				
4	<p>จัดให้มีระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วโดยการต่อสายดินให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าในท้องถิ่น หรือมาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยแล้ว ใช่หรือไม่</p>				
5	<p>ระหว่างที่มีการทำงานติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า จัดให้มีการใช้กุญแจป้องกันการสับสวิตช์เชื่อมต่อวงจร และติดป้ายแสดงเครื่องหมายห้ามสับสวิตช์แล้ว ใช่หรือไม่ จัดให้มีป้ายสะท้อนแสงเตือนที่บริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงไฟฟ้าแล้ว ใช่หรือไม่</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
	<p>การป้องกันอัคคีภัย</p> <p>6 แน่ใจว่าไม่มีการเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ในอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง และที่พักอาศัยของลูกจ้างในเขตก่อสร้าง เว้นแต่เก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น ใช่หรือไม่</p> <p>7 กำหนดเป็นกฎระเบียบมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่มีการกักเก็บวัตถุไวไฟหรือวัตถุระเบิดแล้ว ใช่หรือไม่</p> <p>8 จัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” ติดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน ณ บริเวณที่มีการกักเก็บแล้ว ใช่หรือไม่</p>				

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
9	จัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่ เหมาะสมกับชนิดของเชื้อเพลิง มีขนาดบรรจุไม่ น้อยกว่าเครื่องละ 4 กิโลกรัม และมีอย่างน้อย 1 เครื่องในทุกจุดที่มีงานเชื่อมโลหะ งานสีที่มี ส่วนผสมของสารตัวทำละลายที่ไวไฟหรือติดไฟ งานที่อาจจะก่อให้เกิดอัคคีภัยได้ บริเวณที่มีการ กักเก็บวัสดุไวไฟหรือวัสดุระเบิดแล้ว ใช่หรือไม่				
10	ได้ติดตั้งเครื่องดับเพลิงทุกจุดให้ส่วนบนสุดของ ตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ ก่อสร้างไม่เกิน ๑.๘๐ เมตร และอยู่ในที่ซึ่ง สามารถมองเห็นและใช้ได้สะดวกแล้ว ใช่หรือไม่				
11	จัดให้มีการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงให้อยู่ใน สภาพใช้งานได้อย่างน้อยหกเดือนต่อครั้งแล้ว ใช่ หรือไม่				

ข้อ	รายการคำถาม	ใช่	ไม่ใช่	ไม่ เกี่ยวข้อง	บันทึกผลที่สำคัญ
12	จัดให้มีทางหนีไฟกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร และบันไดหนีไฟ รวมทั้งป้ายแสดงทางหนีไฟทุกชั้นของอาคารซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างแล้ว ใช่หรือไม่				
13	กรณีเป็นบันไดหนีไฟชั่วคราวได้จัดทำให้มีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัยแก่ผู้ใช้ ใช่หรือไม่				
14	กรณีก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 15 เมตร ขึ้นไป หรือมีพื้นที่รวมกันทุกชั้น หรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร ได้จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ที่สามารถได้ยินโดยทั่วถึงกันทั้งอาคารแล้ว ใช่หรือไม่				